

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	A1	Реле контроля фаз РК-101-02	1	Примеч. 1
	A2	<u>Плата ключей ПК-PCY ХК475.00.00</u>	1	
	2X1	Розетка МНУ-04	1	
	2X4	Розетка МНУ-05		
	2X7...	Розетка МНУ-02		
	2X9		3	
	A3	<u>Плата главного модуля ПГМ-2 ХК327.34.10</u>	1	
	3X1	Розетка 8EDGK-2,5-12P-11 (DEGSON)	1	Примечание 3
	3X2	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	То же
	3X5	Розетка 8EDGK-2,5-04P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X7	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X8	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X9	Розетка 8EDGK-2,5-12P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X10	Розетка 8EDGK-2,5-04P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X11	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X12	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X14	Розетка 8EDGK-2,5-03P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X15	Розетка 8EDGK-2,5-03P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X16	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	- "-
ХК476.00.00ПЭЗ				
НКУ-МППЛ-РС -XX/10ЧП				
Перечень элементов				
ЗАО ПО "Комплекс"				

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	A4, A5	Светильник ХК484.05.00-01	2	
	A6	Преобразователь напряжения AC-DC DR-30-24	1	
	A7	<u>Плата индикации ХК484.10.00</u>	1	
	7X1,	Розетка PNU-02		
	7X2		2	
	7X3	Розетка PNU-03	1	
	A8	Преобразователь напряжения AC-DC DR-30-24	1	До 12 этажей
		Преобразователь напряжения AC-DC DR-60-24		Более 11 этажей
	A9	<u>Блок центрального процессора БЦП-2 ХК427.00.00-01(02)</u>	1	
	9X5	Розетка PNU-02	1	
	A10	Кабель-шлейф ХК476.21.00-01	1	
	A11	Кабель-шлейф ХК476.21.00-03	1	
	A12	Кабель-шлейф ХК484.08.00	1	
	A13	Кабель-шлейф ХК476.21.00-04	1	
	A14	<u>Плата управления тормозом ПУТ-2Ф ХК486.00.00</u>	1	
	14X1	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	Примечание 3
	14X3	Розетка MNU-04	1	
	14X4	Розетка MNU-02	1	

Подп. и дата

Инв.Недубл

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

ХК476.00.00ПЭЗ					Лист
2					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	A15	<u>Панель управления ПУ-М3 ХК476.43.00</u>	1	
	15X5	Розетка 8EDGK-2,5-08P-11 (DEGSON)	1	
	15X6	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	
	15XT1	Розетка MF 2x08F	1	
	T1	Трансформатор ТП-22-0058	1	
	T2	Трансформатор ТП-6-0010	1	
	KDS	Реле РТ570L24 с розеткой РYF-14А	1	
	RKB	Реле РТ370S15 с розеткой РYF-11А	1	
	VD1	Диод 1N4007	1	
	HA1	Звонок ЗД-47	1	
	QF2	Выключатель автоматический ВА-103-1P-010А-С, 230/400В 50Гц	1	
	XT1	Розетка РМ-101-2P-10А	1	
	XT2	Зажим наборный 254 381 SUPU	2	
		Боковая крышка 254 625 SUPU	1	
	XT3	Шина нулевая ШН101-08-100	1	
	XT4	Зажим наборный 254 381 SUPU	2	
		Боковая крышка 254 625 SUPU	1	
	XT5	Зажим наборный 254 381 SUPU	3	

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК476.00.00ПЭЗ	Лист
						3

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	ХТ6	Перемычка 206 301 SUPU	1	
	ХК1	Зажим наборный 225 921 SUPU	11	
	ХК2	Зажим наборный 225 921 SUPU	6	
	ХК3	Зажим наборный 225 921 SUPU	5	Примечание 2
	ХМ1	Зажим наборный 225 921 SUPU	12	
	ХМ2	Зажим наборный 225 921 SUPU	6	
	ХМ3	Зажим наборный 225 921 SUPU	5	Примечание 2
		Боковая крышка 225 121 SUPU	1	
	XR1	Зажим наборный 206 921 SUPU	9	
		Боковая крышка 206 121 SUPU	1	
	XR3	Вилка 435 410/010 SUPU	1	
	XR4	Зажим наборный 225 921 SUPU	6	
	XR5	Вилка 435 414/010 SUPU	1	
	XR6	Вилка 435 403/010 SUPU	1	
	XR7	Вилка 435 402/010 SUPU	1	
	XR8	Вилка 435 404/010 SUPU	1	
	XR9	Вилка 435 403/010 SUPU	1	
	XR10,	Зажим наборный 225 121 SUPU		
	XR11		12	
	XR12	Вилка 435 404/010 SUPU	1	Примечание 2
	A16	<u>Плата контроля ОШ ХК327.34.40</u>	1	
	16X1	Розетка НУ-3F	1	
	A18	<u>Плата индикации ПИ ЦБ ХК327.33.90</u>	1	

Подп. и дата

Инв. Недубл

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № Подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ХК476.00.00ПЭЗ

Лист

4

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	18X1	Розетка 425112 SUPU	1	Доп. зам. НУ-12F
	18X2	Розетка PHU-02F	1	
	R1	Резистор С5-35-10-75 Ом +- 10 %	1	Доп.зам.ПЭВ-10-75 Ом
<u>Переменные данные для исполнений</u>				
<u>НКУ-МППЛ-РС-5,5-10ЧП ХК 476.00.00</u>				
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103 ЗР-016А-С, 230/400В 50Гц	1	
<u>НКУ-МППЛ-РС-7,5-10ЧП ХК476.00.00-01</u>				
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103 ЗР-020А-С, 230/400В 50Гц	1	
<u>НКУ-МППЛ-РС-11-10ЧП ХК 476.00.00-02</u>				
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103 ЗР-025А-С, 230/400В 50Гц	1	
Примечания:				
1. Элемент устанавливается при подключении станции к				
панели (шкафу) преобразователя частоты главного привода				
с эвакуатором.				
2. Устанавливается при поставке станции с блоком БУОШ				
ХК471.00.00.				
3. Поставляется вместе с платой изготовителем плат.				

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата