

Зона	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	A1	Реле контроля фаз РК-101-02	1	Примеч. 1
	A2	<u>Плата ключей ПК-PCU ХК475.00.00</u>	1	
	2Х7...	Розетка МНУ-02		
	2Х9		3	
	A3	<u>Плата главного модуля ПГМ-2 ХК327.34.10</u>	1	
	3Х1	Розетка 8EDGK-2,5-12P-11 (DEGSON)	1	Примечание 3
	3Х2	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	Примечание 3
	3Х8	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	Примечание 3
	A4	Светильник ХК484.05.00-01	1	
	A5	Светильник ХК484.05.00	1	
	A6	Преобразователь напряжения AC-DC DR-30-24	1	
	A7	<u>Плата индикации ХК484.10.00</u>	1	
	7Х3	Розетка РНУ-03	1	
	A8	Преобразователь напряжения AC-DC DR-30-24	1	До 12 этажей
		Преобразователь напряжения AC-DC DR-60-24		Более 11 этажей
ХК484.00.00ПЭЗ				
НКУ-МППЛ-РС -XX/10ЧП				
Перечень элементов				
ЗАО ПО "Комплекс"				

Зо на	Поз. обозна-чение	Наименование	Кол	Примечание
	A9	<u>Блок центрального процессора БЦП-2 ХК427.00.00-01(02)</u>	1	
	9X5	Розетка PNU-02	1	
	A10	Кабель-шлейф ХК476.21.00-01	1	
	A11	Кабель-шлейф ХК476.21.00-03	1	
	A12	Кабель-шлейф ХК484.08.00	1	
	A13	Кабель-шлейф ХК476.21.00-04	1	
	A14	<u>Плата управления тормозом ПУТ-2Ф ХК486.00.00</u>	1	
	14X3	Розетка MNU-04	1	
	14X4	Розетка MNU-02	1	
	A15	<u>Панель управления ПУ-М3 ХК476.43.00-01</u>	1	
	15X5	Розетка 8EDGK-2,5-08P-11 (DEGSON)	1	
	15X6	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	
	A16	<u>Плата контроля ОШ ХК327.34.40</u>	1	
	16X1	Розетка HU-3F	1	
	A17	<u>Плата подключений ХК484.03.00</u>	1	
	XP1, XP2	Розетка 15EDGKN-3,5-04P-14 (DEGSON)	2	Примечание 3
	XP3	Розетка 15EDGKN-3,5-05P-14 (DEGSON)	1	То же

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

ХК484.00.00ПЭ3					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	XP4.1,	Розетка 15EDGKN-3,5-06P-14 (DEGSON)		Примечание 3
	XP4.2		2	То же
	XP5	Розетка 15EDGKN-3,5-03P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP6, XP7	Розетка 15EDGKN-3,5-04P-14 (DEGSON)	2	- "-
	XP8	Розетка 15EDGKN-3,5-05P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP9	Розетка 15EDGKN-3,5-06P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP10	Розетка 15EDGKN-3,5-03P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP11	Розетка 15EDGKN-3,5-04P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP12.1,	Розетка 15EDGKN-3,5-06P-14 (DEGSON)		- "-
	XP12.2,			
	XP13		3	
	XP14	Розетка 15EDGKN-3,5-03P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP15	Розетка 15EDGKN-3,5-04P-14 (DEGSON)	1	- "-
	XP16.1,	Розетка 15EDGKN-3,5-06P-14 (DEGSON)		- "-
	XP16.2		2	
	2X1	Розетка MHU-04	1	
	2X4	Розетка MHU-05	1	
	3X5	Розетка 8EDGK-2,5-04P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X7	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X9	Розетка 8EDGK-2,5-12P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X10	Розетка 8EDGK-2,5-04P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X11	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X12	Розетка 8EDGK-2,5-02P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X14	Розетка 8EDGK-2,5-03P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X15	Розетка 8EDGK-2,5-03P-11 (DEGSON)	1	- "-
	3X16	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	- "-
	7X1, 7X2	Розетка PHU-02	2	- "-
	14X1	Розетка 8EDGK-2,5-05P-11 (DEGSON)	1	- "-

Подп. и дата

Взам.инв.№ Инв.Недубл

Подп. и дата

Инв.№ Подл.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
-----	------	----------	-------	------

ХК484.00.00ПЭ3

Лист

3

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	15ХТ1	Розетка MF 2x08F	1	
	18Х1	Розетка 8EDGK-2,5-12P-11 (DEGSON)	1	Доп.зам. НУ-12F
	A18	<u>Плата индикации ПИ ЦБ ХК327.33.90</u>	1	
	18Х2	Розетка PHU-02F	1	
	T1	Трансформатор ТП-22-0058	1	
	T2	Трансформатор ТП-6-0010	1	
	KDS	Реле РТ570L24 с розеткой РYF-14А	1	
	RKB	Реле РТ370S15 с розеткой РYF-11А	1	
	VD1	Диод 1N4007	1	
	HA1	Звонок ЗД-47	1	
	QF2	Выключатель автоматический ВА-103-1P-010А-С, 230/400В 50Гц	1	
	ХТ1	Розетка РМ-101-2P-10А	1	
	ХТ2	Зажим наборный 254 381 SUPU	2	
		Боковая крышка 254 625 SUPU	1	
	ХТ3	Шина нулевая ШН101-08-100	1	
	ХТ4	Зажим наборный 254 381 SUPU	2	
		Боковая крышка 254 625 SUPU	1	
	ХТ5	Зажим наборный 254 381 SUPU	3	
	ХТ6	Перемычка 206 301 SUPU	1	Примечание 2

Инв.№ Подл. Подп. и Дата Подп. и Дата
 Взам.инв.№ Инв.Нудубл

ХК484.00.00ПЭЗ					Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	4

Зо на	Поз. обозначение	Наименование	Кол	Примечание
	XR1	Зажим наборный 206 921 SUPU	9	
		Боковая крышка 206 121 SUPU	1	
	XR3	Зажим наборный 225 921 SUPU	8	
		Боковая крышка 225 121 SUPU	1	
	R1	Резистор С5-35-10-75 Ом +- 10 %	1	Доп.зам.ПЭВ-10-75 Ом
		<u>Переменные данные для исполнений</u>		
		<u>НКУ-МППЛ-РС-5,5-10ЧП ХК 484.00.00</u>		
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103-3Р-016А-С, 230/400В 50Гц	1	
		<u>НКУ-МППЛ-РС-7,5-10ЧП ХК484.00.00-01</u>		
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103-3Р-020А-С, 230/400В 50Гц	1	
		<u>НКУ-МППЛ-РС-11-10ЧП ХК 484.00.00-02</u>		
	QF1	Выключатель автоматический ВА-103-3Р-025А-С, 230/400В 50Гц	1	
		Примечания:		
		1. Элемент устанавливается при подключении станции к		
		панели (шкафу) преобразователя частоты главного привода		
		с эвакуатором.		
		2. Устанавливается при поставке станции с панелью ЧП		
		без эвакуатора.		
		3. Поставляется вместе с платами изготовителем плат.		

Инв.№ Подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.Недубл Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ХК484.00.00ПЭЗ	Лист
						5